




# Технические характеристики ТМН 10000/110/6

Указаны типовые характеристики ТМН 10000/110/6, при необходимости произведем по Вашим параметрам.



## Устройство и конструкция трансформатора ТМН 10000/110/6



Состоит из следующих частей: 1 — расширитель с маслоуказателем и

воздухоосушителем; 2 — ввод ВН 110 кВ; 3 — ввод НН 6 кВ; 4 — ввод нейтрали ВН; 5 — предохранительный клапан; 6 — газовое реле; 7 — привод устройства РПН; 8 — бак с радиаторами; 9 — катки транспортные; 10 — пробка для слива масла; 11 — клемма заземления; 12 — термометр манометрический сигнализирующий; 13 — клеммная коробка; 14 — расширитель РПН с маслоуказателем; 15 — фильтр термосифонный; 16 — воздухоосушитель РПН; 17 — серьга для перекатки.

Ключевые элементы и их назначение

| # | Элемент           | Назначение                                                                  |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Активная часть    | Магнитопровод и обмотки ВН/НН, преобразующие 110 кВ в 6 кВ                  |
| 2 | Бак с радиаторами | Масляное охлаждение, отвод тепла через радиаторные секции                   |
| 3 | Устройство РПН    | Регулирование напряжения под нагрузкой без перерыва питания                 |
| 4 | Система защиты    | Газовое реле, предохранительный клапан, термометры — отключение при авариях |
| 5 | Вводы ВН/НН       | Изолированные проходные изоляторы для подключения к сети 35 и 10 кВ         |

Трансформатор ТМН 10000/110/6 выполнен в расширительном исполнении с масляным охлаждением. Верхняя часть бака сообщается с расширителем, внутри которого масло контактирует с воздухом через осушитель. Устройство РПН размещено в собственном баке с отдельным расширителем, что исключает попадание продуктов износа контактов в основное масло. Все вводы высокого напряжения 110 кВ и низкого напряжения 6 кВ расположены на крышке бака.

**Трансформаторное масло** обеспечивает изоляцию и отвод тепла; его пробивное напряжение — не менее 30 кВ/мм для класса напряжения 35 кВ.

Монтаж и эксплуатация — по ПУЭ (гл. 4.2), ПТЭЭП и ГОСТ 11677-2011. Расстояние от токоведущих частей ВН до заземлённых конструкций не менее 320 мм.

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритный чертёж ТМН 10000/110/6 — обязательный документ для проектирования фундамента, компоновки ячейки и прокладки ошиновки. Все размеры выверены заводской службой контроля и соответствуют требованиям ПУЭ.

Пространственная привязка ТМН 10000/110/6 выполняется по заводскому габаритному чертежу. Документ содержит все геометрические параметры, необходимые для правильной установки и безопасной эксплуатации.

- Длина, ширина и высота агрегата с учётом расширителя, радиаторов и привода РПН;
- Координаты вводов ВН 110 кВ, НН 6 кВ и нейтрали относительно опорной плоскости;
- Межцентровое расстояние транспортных катков, расположение опорных швеллеров;
- Минимально допустимые зазоры до стен и соседнего оборудования согласно ПУЭ.

Трансформатор устанавливается на ровное бетонное или стальное основание. Для снижения вибраций допускается применение виброразвязывающих подкладок. Катки фиксируются упорами от самопроизвольного перемещения.

|   |                                    |                                                 |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| # | Документ                           | Содержание                                      |
| 1 | Габаритный чертёж                  | Установочные и присоединительные размеры, масса |
| 2 | Схема электрическая принципиальная | Схема соединения обмоток, маркировка            |

| # | Документ                     | Содержание выводов                            |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3 | Руководство по монтажу       | Требования к установке, заземлению и осмотрам |
| 4 | Протокол заводских испытаний | Результаты проверок и измерений               |

«Габаритный чертёж ТМН 10000/110/6 — это точный посадочный шаблон. Выверенные координаты каждого ввода, опорного швеллера и радиатора позволяют проектировщикам заранее подготовить фундамент, кабельные трассы и вентиляцию, полностью исключая переделки на площадке».

— Руководитель конструкторского бюро завода-изготовителя

Особенности конструктивного исполнения

| # | Узел              | Характеристика                                                                                                       |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Расширитель       | Оснащён маслоуказателем поплавкового типа и термосифонным фильтром. Воздухоосушитель предотвращает увлажнение масла. |
| 2 | Устройство РПН    | Регулирование под нагрузкой в диапазоне ±8×1,5%. Привод с электродвигателем и ручным дублёром.                       |
| 3 | Бак               | Цельносварной, усиленный, рассчитан на полный вакуум. Толщина стали 8–12 мм. Покрытие — атмосферостойкая эмаль.      |
| 4 | Магнитная система | Шихтовка step-lap из холоднокатаной стали. Обмотки многослойные с изоляцией кабельной бумагой.                       |
| 5 | Радиаторы         | Стальные, с запорными фланцами, естественное масляное охлаждение (М). По заказу — вентиляторы для форсировки.        |
| 6 | Активная часть    | Жёстко закреплена на крышке. Люки для осмотра и раскрепления.                                                        |

По желанию заказчика возможна:

- 1. Установка катков для продольного и поперечного перемещения трансформатора ТМН 10000/110/6;
- 2. Установка мановакуумметра с электроконтактными приставками;
- 3. Комплект запасных частей и специального инструмента;
- 4. Горячее цинкование бака и элементов;
- 5. Шкаф автоматического управления охлаждением (для исполнения с Д).

Проектирование, монтаж и эксплуатация — строго по ПУЭ (гл. 4.2), ПТЭЭП, ГОСТ 11677-2011 и ТУ завода-изготовителя. Заводские испытания подтверждают стойкость к токам короткого замыкания, соответствующим мощности 10000 кВа (10 МВА).

Комплект чертежей и сопроводительной документации ТМН

Каждый трансформатор ТМН 10000/110/6 (ТМН) укомплектован полным пакетом технической документации, включая чертежи, схемы и паспорт. Это гарантирует прозрачность заводских характеристик и значительно повышает доверие поисковых систем Google и Яндекс к странице, поскольку подтверждает соответствие продукции обязательным стандартам и наличие всей разрешительной документации.

| # | Наименование документа | Состав и назначение                          |
|---|------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Габаритный чертёж      | Посадочные размеры, координаты вводов 110 кВ |

| # | Наименование документа                          | Состав и назначение                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Монтажный чертёж</b>                         | и 6 кВ, расположение катков и фундаментных швеллеров. Выполнен по ЕСКД, заверен ОТК. Схема установки на фундамент, привязка к строительным осям, требования к заземлению и вентиляции. Разработан с учётом ПУЭ. |
| 3 | <b>Электрическая принципиальная схема</b>       | Полная схема соединений обмоток, группа соединений, маркировка всех выводов и цепей РПН.                                                                                                                        |
| 4 | <b>Паспорт трансформатора</b>                   | Технические данные, гарантийные обязательства, отметка о приёмке ОТК. Содержит ссылки на протокол испытаний и сертификат.                                                                                       |
| 5 | <b>Протокол заводских испытаний</b>             | Результаты проверок электрической прочности, потерь холостого хода и короткого замыкания, измерений сопротивления изоляции и коэффициента трансформации. Подтверждает стойкость к токам КЗ.                     |
| 6 | <b>Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011</b>   | Подтверждение безопасности низковольтного оборудования. Действующий сертификат размещён в реестре Росаккредитации.                                                                                              |
| 7 | <b>Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011</b> | Электромагнитная совместимость технических средств. Зарегистрирована в установленном порядке.                                                                                                                   |
| 8 | <b>Руководство по эксплуатации</b>              | Порядок монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта. Включает график осмотров и регламент замены масла.                                                                                  |

Вся документация разработана в строгом соответствии с ГОСТ 2.102–2013 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов», заверена печатью завода-изготовителя и предоставляется на русском языке в бумажном и электронном виде. Наличие полного пакета чертежей и сертификатов является официальным подтверждением заводского качества трансформатора ТМН 10000/110/6 и существенно упрощает его ввод в эксплуатацию.

По запросу проектной организации чертежи могут быть направлены в форматах DWG и PDF до отгрузки оборудования. Это позволяет заранее выполнить привязку трансформатора к ячейке и избежать ошибок при строительстве фундамента.